



Министерство Российской Федерации по делам гражданской
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Сахалинской области
693000, Сахалинская область, город Южно-Сахалинск, ул. Ленина, 129 тел. 72-26-02,
факс 72-63-85 E-mail: sah-cuks@mail.ru Единый «телефон доверия» (4242) 72-99-99

Управление надзорной деятельности и профилактической работы
693020, г. Южно-Сахалинск, ул. Амурская, 60, тел. 497-091, факс 497-090, e-mail: undpr65@mail.ru

Территориальное отделение надзорной деятельности Углегорского района
694920, г. Углегорск, ул. Портовая, 17, тел. 4-47-00, факс 4-47-00, e-mail: uglegorskiy_gpn@mail.ru

**Предписание № 15/1/1
об устранении нарушений требований пожарной безопасности**

Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению детский сад
№26 г. Углегорска Сахалинской области
ОГРН 1026500993892; ИНН 6508006317

(полное наименование органа государственной власти, органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя, физического лица - правообладателя объекта защиты и (или) территории (земельного участка))

на объекте защиты, расположенном по адресу: Сахалинская область, г. Углегорск пер.
Нагорный д. 6.

На основании распоряжения начальника территориального отделения надзорной
деятельности Углегорского района УНД и ПР ГУ МЧС России по Сахалинской области
Борунова А.А. от 17.02.2020 г. № 15, ст. 6, 6.1 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ
«О пожарной безопасности» в период с 25.02.2020 по 26.02.2020, проведена плановая
выездная проверка

Боруновым Александром Александровичем - главным государственным
инспектором Углегорского района по пожарному надзору;

совместно с:

Масленниковой Ольгой Владимировной – заведующим МБДОУ детский сад №26 г.
Углегорска Сахалинской области.

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленных в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	Проверяемым лицом не	п. 39 Правил противопожарного режима в	01.07.2020	

	<p>соблюдаются на объекте защиты проектные решения, выполненные в соответствии с требованиями пожарной безопасности по наличию системы обеспечения пожарной безопасности, а именно: ковровая дорожка не закреплена надежно к полу.</p>	<p>Российской Федерации, Утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. N 390 (далее - ППР в РФ):</p> <p>Ковры, ковровые дорожки и другие покрытия полов на объектах защиты с массовым пребыванием людей и на путях эвакуации должны надежно крепиться к полу.</p>		
2.	<p>Проверяемым лицом не соблюдаются на объекте защиты проектные решения, выполненные в соответствии с требованиями пожарной безопасности по наличию системы обеспечения пожарной безопасности, а именно: технический этаж используется для хранения мебели, предметов.</p>	<p>п. п. А п. 23 ППР в РФ:</p> <p>На объектах защиты запрещается: Использовать чердаки, технические этажи, вентиляционные камеры и другие технические помещения для организации производственных участков, мастерских, а также для хранения продукции, оборудования, мебели и других предметов.</p>	01.07.2020	
3.	<p>Проверяемым лицом не соблюдаются на объекте защиты проектные решения, выполненные в соответствии с требованиями пожарной безопасности по наличию системы обеспечения пожарной безопасности, а именно: не обеспечено исправное состояние механизма для самозакрывания противопожарной двери в помещении электрощитовой</p>	<p>п. 37.1 ППР в РФ:</p> <p>Руководитель организации обеспечивает исправное состояние механизмов для самозакрывания противопожарных дверей.</p>	01.07.2020	
4.	<p>Проверяемым лицом не соблюдаются на объекте защиты проектные решения, выполненные в соответствии с требованиями пожарной безопасности по конструктивным и объемно-планировочным решениям, степени огнестойкости и классу конструктивной пожарной опасности, а именно: предусмотренный в составе объекта пищеблок, не отделен от основного здания противопожарными стенами 2-го типа.</p>	<p>п. 5.2.6 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям»:</p> <p>Предусматриваемые в составе объектов классов Ф1.1 и Ф1.2 пищеблоки, а также части зданий, группы помещений, либо отдельные помещения производственного, складского и технического назначения (прачечные, гладильные, мастерские, кладовые, электрощитовые и т.д.), за исключением помещений категорий В4 и Д, следует выделять противопожарными стенами не ниже 2-го типа (перегородками 1-го типа) и перекрытиями не ниже 3-го типа (в зданиях I степени огнестойкости - перекрытиями 2-го типа).</p> <p>п. 7.4 СНИП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»:</p> <p>Части зданий и помещения различных классов функциональной пожарной опасности должны быть разделены между собой ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами. При этом требования к таким ограждающим</p>	01.07.2020	

		<p>конструкциям и типам противопожарных преград устанавливаются с учетом функциональной пожарной опасности помещений, величины пожарной нагрузки, степени огнестойкости и класса конструктивной пожарной опасности здания.</p> <p>ч. 3 ст. 1 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" (далее - Федеральный закон №123-ФЗ)</p> <p>К нормативным документам по пожарной безопасности относятся национальные стандарты, своды правил, содержащие требования пожарной безопасности, а также иные документы, содержащие требования пожарной безопасности, применение которых на добровольной основе обеспечивает соблюдение требований настоящего Федерального закона.</p> <p>ч. 4 ст. 1 Федерального закона №123-ФЗ:</p> <p>В случае, если положениями настоящего Федерального закона (за исключением положений статьи 64, части 1 статьи 82, части 7 статьи 83, части 12 статьи 84, частей 1.1 и 1.2 статьи 97 настоящего Федерального закона) устанавливаются более высокие требования пожарной безопасности, чем требования, действовавшие до дня вступления в силу соответствующих положений настоящего Федерального закона, в отношении объектов защиты, которые были введены в эксплуатацию либо проектная документация на которые была направлена на экспертизу до дня вступления в силу соответствующих положений настоящего Федерального закона, применяются ранее действовавшие требования. При этом в отношении объектов защиты, на которых были проведены капитальный ремонт, реконструкция или техническое перевооружение, требования настоящего Федерального закона применяются в части, соответствующей объему работ по капитальному ремонту, реконструкции или техническому перевооружению.</p>		
--	--	---	--	--

Документов и фактов, опровергающих выявленные нарушения, лицом не представлено.

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящее предписание в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором

Главный государственный инспектор

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

Углегорского района по пожарному надзору Борунов А.А.

«26» февраля 2020г.



Предписание для исполнения получил:

(подпись)

«26» февраля 2020 г.

(должность, фамилия, инициалы)

* - место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору

Отметка о вручении (направлении почтой) _____

« » _____ 20 ____ г.